



## VKF Hagelschutz Nr. 31724

**Inhaber /-in**  
Zürcher Ziegeleien AG  
Eichwatt 1  
8105 Regensdorf  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Zürcher Ziegeleien AG  
8105 Regensdorf  
Schweiz

**Gruppe** 118 - Dach - Ziegel

**Produkt** Casta «Berner» / Casta «Gewellt» / Casta «Handstrich»

**Beschreibung** Biberschwanzziegel für Einsatz in Dach und Fassade, Doppeldeckung.  
Größe: 380 x 170 mm, Decklänge: 150 mm, Deckbreite: 170 mm.  
Die Prüfung wurde ohne Sturmklammern durchgeführt.  
Farbe und Oberfläche: alle erhältlichen Farben.  
Herstellwerk: Laufen / BL .

**Unterlagen** p+f Sursee: Prüfbericht 'H 109-5' (31. Mai 2021 ), Prüfbericht 'H 109-1\_H 109-5' (28. Juni 2021)

**VKF Prüfbestimmungen** 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 4  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 25.06.2021  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4