



VKF Hagelschutz Nr. 32300

Inhaber /-in
Zürcher Ziegeleien AG
Eichwatt 1
8105 Regensdorf
Schweiz

Hersteller /-in
Zürcher Ziegeleien AG
8105 Regensdorf
Schweiz

Gruppe 118 - Dach - Ziegel
Produkt Pada Pfannenziegel 13

Beschreibung Tonziegel für den Einsatz am Dach.
Größe: 423 x 372 mm, Decklänge: 350 mm, Deckbreite: 214 mm.
Gemessen Stärke in der Fläche: 12,5 mm.
Die Prüfung wurde ohne Sturmklammern durchgeführt.
Die Anerkennung gilt für die Farben rot, rot-alt, braun, terrabraun, dunkelgrau.
Herstellwerk: Istighofen / TG.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'Bericht H 128-3_1_rev' (8. Juli 2022)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 07.09.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch